

परिशिष्ट - ठ
प्रारूप घ
(नियम 87(5) देखिए)
फायर ऑडिट रिपोर्ट
Year : 2023-24

प्रति,

Mr. Sanjay Hingad (स्वामी का नाम)

(पता) Shubhash Marg. Khachrod Dist. Ujjain (M.P)

महोदय,

विषय - भवन का नाम- Imperial International School पता- Khachrod Dist. Ujjain (M.P) की फायर ऑडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।

मैं. Abdul Rehman REG NO. 05/BFB/2021 (अग्निशमन इंजीनियर का नाम) ने आपके भवन/परिसर का दिनांक 05/05/2023 को निरीक्षण किया और अग्निशमन यंत्रों/अधिष्ठानों का निरीक्षण किया और उक्त भवन/परिसर का फायर ऑडिट पूर्ण किया गया है।

TYPE OF OCCUPANCY: Educational Building

HEIGHT OF BUILDING: 7 MTR

Plot Area : 8790.85 Sq.Mtr

Built Up Area : 10276 Sq. Ft

2. स्थापित किए गए अग्निशमन उपकरणों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुक्रमांक	विवरण	उपलब्ध है या स्थापित नहीं (आवश्यकतानुसार) (टिप्पणी दें)	सिस्टम के कार्य करने के लिए टिप्पणी (यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संलग्न करें)
1.	एक्सेस	Available	01nos Main Entry Gate & 01 Nos Exit
2.	वेट राईजर	Not Required	
3.	डाउन कमर	Not Available	Proposed To Be Install 100 mm Dia Of Pipe
4.	होज रील	Not Available	Proposed To Be Install HOSE REEL WITH 30 MTR LONG PIPE WITH (SS) SHUT OFF NOZZLE

Principal

Imperial International School
CBSE AFF. No.1031010
Khachrod

Director


Imperial International School
Khachrod

11-12-23
05/5/23
ABDUL REHMAN
Fire Consultant
B.E. (Fire & Safety Engg.)
No. 1031010

5.	ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम	Not Required	
6.	यार्ड हायड्रेंट	Not Required	
7.	अंडरग्राउण्ड टैंक विथ ड्रॉ ऑफ कनेक्शन	Not Available	
8.	टेरेस टैंक्स	Available	TERRACE TANK 4000 LTR CAPACITY Proposed To Be Install ACC TO NBC -2016
9.	फायर पंप	Not Available	Proposed To Be Install ACC TO NBC -2016
10.	टेरेस पंप	Not Required	
11.	फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एलायंसेज	Available	FIRE EXTINGUISHER 2NOS ABC (STORE PRESSURE) TYPE 01 KG Or ABC 2KG 2Nos FIRE EXTINGUISHER INSTALLE IN School WE HAVE PROPOSED Co2 FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 04.5 KG
12.	प्रेशराईजेशन सिस्टम	Available	NATURALLY VANTILATED
13.	आटो डिटेक्शन सिस्टम	Not Required	
14.	मैन्युअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म सिस्टम	Not Available	Proposed To Be Install ACC TO NBC -2016
15.	पी.ए. (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम विथ टाक बैंक फैसिलिटी	Not Required	Ref As Per NBC-2016
16.	इमरजेंसी लाईट	Not Required	
17.	ऑटो डी.जी. सेट	Not Available	


Principal

Imperial International School
CBSE AFF.No.1031010
Khachrod


Director

Imperial International School
Khachrod

H-146
0515/23
ABDUL REHMAN
Fire Consultant
B.E. (Fire & Safety Engg.)
Date: 12/02/21

18.	इन्व्यूमिनेटेड एक्विजिट साईन	Available	We Have Proposed More
19.	मीन्स ऑफ एस्केप	Available	
20.	कम्पार्टमेंटेशन	Available	
21.	एमसीबी / ईएलसीबी	Available	
22.	फायरमैन स्विच इन लिफ्ट	No Lift	
23.	होज बॉक्सेस विथ डिलिवरी होज एण्ड ब्रांच	Not Available	Proposed To Be Install ACC TO NBC -2016
24.	रिफ्यूज एरिया	Available	OUT SIDE THE MAIN GATE
25.	एनी अदर इन्स्टॉलेशन	NO	

NOTE: DURING VISIT WE HAVE PROPOSED ALL FIXED FIRE INSTALLTION AS PER NBC GUIDE LINES AND WE HAVE ALSO REMIND TO DO COMPLETE INSTALLTION AS PER OUR REPORT AS SOON AS POSSIBLE.

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्थापित उपकरण काम करने की स्थिति में एवं सुरक्षित है।

Note: Fire Audit Validity for 1 year from date of issue

दिनांक :-05/05/2023

A.126
05/5/23
ABDUL REHMAN
Fire Consultant
D.E. (Fire & Safety) - 2011
Reg. No. 05/05/2023

Principal

Imperial International School
CBSE AFF. No.1031010
Khachrod

Director

Imperial International School
Khachrod

हस्ताक्षर

फायर इंजीनियर का नाम:- ABDUL REHMAN

लाईसेंस नं:- 05/BFB/2021

Add: BHOPAL